



## 2. Brandfarliga heta arbeten - förebyggande information

Med "brandfarliga heta arbeten" (benämns "heta arbeten" nedan) avses svetsning, skärning, lödning, bearbetning med snabbgående verktyg, arbeten med vinkelslip, varmluftspistol, takläggning och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Du och dina anställda får utföra heta arbeten på den egna gården och gårdar som du arrenderar, utan behörighetsutbildning. För att din försäkring ska gälla i rätt omfattning måste våra försäkringsföreskrifter och anvisningar följas.

Alla servicemontörer och andra entreprenörer (även andra lantbrukare) som utför heta arbeten på tillfällig arbetsplats på din gård (se förklaring nedan) och gårdar som du arrenderar måste ha giltigt certifikat för heta arbeten. Om du och dina anställda utför heta arbeten på andras gårdar måste även ni ha certifikat för heta arbeten. På den egna gården och gårdar som du arrenderar får du vara tillståndsansvarig för heta arbeten, utan att ha certifikat för heta arbeten. Du eller dina anställda får vara brandvakt för heta arbeten utan att ha certifikat när heta arbeten utförs av entreprenörer med certifikat.



*Certifikat får den som genomgått behörighetsutbildning för heta arbeten.*

Du som försäkringstagare måste förvissa dig om att alla som arbetar med heta arbeten på din gård

eller gårdar som du arrenderar är informerade om, kan och följer våra föreskrifter.

Säkerhetsföreskrifterna skiljer på permanent arbetsplats inomhus, permanent arbetsplats utomhus och tillfällig arbetsplats.

### Permanent arbetsplats inomhus

Heta arbeten får utföras vid permanent arbetsplats inomhus (tex gårdsverkstad) endast om:

- golv är av obrännbart material
- väggar och tak är brandisolerade och motstår brandspridning under 60 minuter (EI 60) och har tändskyddande beklädnad (vanligen gipsskivor). I friliggande gårdsverkstad mer än 15 meter från annan byggnad räcker det med tändskyddande beklädnad på tak och väggar. Båda alternativen ska i övrigt uppfylla LBKs rekommendationer för gårdsverkstad och garage
- arbetsplatsen är städad och lättantändligt material som tex hö, halm, papper inte finns vid arbetsplatsen
- 1 st brandsläckare av lägst klass 34 A 233 BC (6 kg pulver) finns vid arbetsplatsen.

### Permanent arbetsplats utomhus

Heta arbeten får utföras på permanent arbetsplats utomhus i anslutning till gårdsverkstad eller maskinhall endast om:

- en arbetsyta på minst 15 x 15 meter finns i direkt anslutning till gårdsverkstaden eller maskinhallen. Väggar på gårdsverkstad, maskinhall och andra byggnader som gränsar till arbetsytan ska utvändigt ha ett tätt fasadskikt helst av obrännbart material ex plåt eller cementputs
- upplag av brännbart material så som tex hö,



Dina  
Försäkringar

www.dina.se

halm eller trä inte finns närmare ytterkant arbetsytan än 10 meter

- arbetsytan är i sin helhet täckt av ett minst 5 cm tjockt gruslager och är fri från lättantändligt material och växtlighet
- heta arbeten får endast utföras i inre delen av arbetsytan så det alltid är minst 5 meter till arbetsytans ytterkant
- heta arbeten utförs med stor försiktighet så att inte gnistor från svets och slipmaskiner sprutar mot byggnader eller mot marken utanför arbetsytan
- hänsyn tas till väder så att heta arbeten inte utförs vid vind som kan sprida gnistor och/eller vid torka
- två brandsläckare av lägst klass 34 A 233 BC finns i direkt anslutning till arbetsplatsen.

### Tillfällig arbetsplats

Med tillfällig arbetsplats avses platser som inte uppfyller kraven för permanent arbetsplats. Heta arbeten får utföras vid tillfällig arbetsplats inomhus eller utomhus inom 15 meter från byggnad eller brännbart material endast om:

- arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad
- brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen har flyttats, skyddats eller avskärmats genom övertäckning med tex blöt pressning. Eller om detta inte kan ske, materialet fuktats väl med vatten, brännbara byggnadsdelar är kontrollerade, skyddade och kan göras åtkomliga för släckinsats
- springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och invid arbetsplatsen är tätade och kontrollerade med hänsyn till fara för brand
- en brandsläckare av lägst klass 34 A 233 BC och en vattenslang med vattentryck fram till strålmunstycke eller två brandsläckare av lägst klass 34 A 233 BC finns vid arbetsplatsen
- brandvakt, förutom den som utför arbetet finns. Den person som är brandvakt ska kontinuerligt bevaka arbetsplatsen där heta arbeten utförts och kunna hantera släckutrustningen. Även under raster och efter arbetets slut ska arbetsplatsen bevakas av brandvakt

tills risk för brand inte bedöms föreligga.

Brandvakt ska dock alltid ha arbetsplatsen under uppsikt minst en timme efter det att heta arbetet avslutats

- alla entreprenörer (även andra lantbrukare) som utför arbetet på fastigheten ska ha giltigt Certifikat för heta arbeten.

### Gasflaskor

Vid bränder är det vanligt att gasflaskor exploderar. En exploderande gasflaska är livsfarlig för släckpersonal och andra. Därför ska gasflaskor förvaras nära ytterdörr så de är lätta att hitta och ta ut om det börjar brinna.



*Enligt lag ska det finnas en skylt på utsidan av ytterdörr som talar om att det finns gasflaskor i lokalen.*

### Gårdsverkstad / Garage

Krav för gårdsverkstad / garage se LBK flik 8 sid 4-5.

### LBK - Lantbrukets Brandskyddskommitté

LBK ger ut rekommendationer som ligger till grund för bland annat försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och myndigheternas krav för brandsäkerhet inom lantbruket.

Söka i LBKs rekommendationer med hjälp av dator:

[www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen](http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen)

Du hittar också mer skadeförebyggande råd och tips på

[www.dina.se/forebygg-garden](http://www.dina.se/forebygg-garden)

### Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig.



Dina  
Försäkringar

[www.dina.se](http://www.dina.se)